

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°585-25 CO12

CLIENTE : TECSUR

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : Pje. Calango 158, San Juan de Miraflores 15842

RECEPCIÓN N° : 462-25

PROYECTO ** : Desmontaje y demolición de celdas convencionales y cerramiento de sótano en sala de Celdas Gis

OT N° : 475-25

UBICACIÓN ** : SET San Vicente

FECHA EMISIÓN : 2025-05-08

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : MURO ARMADO POSTERIOR

Fecha Recepción : 2025-04-09

F'c (Kg/cm²) ** : 210

Fecha Moldeo** : 2025-04-08

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-05-06

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1294-CO-25	M2	150.47	302.07	17783.55	498.21	28.0	285.7	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -


Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 08/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

