

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°598-25 CO12

CLIENTE : ESTANTERIAS METÁLICAS JRM SAC
DIRECCIÓN** : Planta de producción: Calle Los Duraznos 645 San Juan De Lurigancho, Lima - Perú
PROYECTO** : PLANTA CHILCA ESTANTERÍAS METALICAS JRM
UBICACIÓN** : SECTOR BAJADA CHILCA CUADRA S/N, FUNDO EL TRIGAL (ZONA QUEBRADA PARCA), CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 63.5, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

COD N° : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 537-25
OT N° : 551-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-15

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ETAPA 3 - ZAPATAS Y VIGAS - EJE 31/E;EJE 30 Y 29/A - NAVE DE PRODUCCION					Fecha Recepción : 2025-05-03				
F'c (Kg/cm²)** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-04-23				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-07				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1200-CO-25	PC-25-001	150.83	302.40	17868.74	509.21	28.5	290.6	5	2350
1201-CO-25	PC-25-001	152.12	301.93	18174.50	499.71	27.5	280.4	2	2330

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 15/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

