

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°604-25 CO12

CLIENTE : W&L INTESEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : MZA. B LOTE. 1 ASOC.CHACRA CERRO (CONDOMINIO GENA-FRENT
PARAD GRIF PETRO P) LIMA - LIMA - COMAS
PROYECTO ** : OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO NUEVAS BAHIAS 60 KV EN LA
SET ALTO LA LUNA Y SET PARACAS
UBICACIÓN ** : PISCO, PISCO - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 604-25
OT N° : 618-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-20

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : CIMIENTO CORRIDO					Fecha Recepción : 2025-05-16				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-05-12				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-19				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1364-CO-25	-	103.35	207.42	8389.02	137.69	16.4	167.4	5	2260
1365-CO-25	-	102.69	208.55	8283.02	138.01	16.7	169.9	2	2280
1366-CO-25	-	101.74	206.83	8129.69	133.43	16.4	167.4	2	2280

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 20/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento