

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°622-25 CO12

CLIENTE : EVG CONSTRUCCION S.A.C. : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. GERARDO UNGER NRO. 153 URB. INGENIERIA LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES **RECEPCIÓN N°** : 615-25
PROYECTO ** : EES GRIFO REPSOL SANTA ANA - ATE **OT N°** : 629-25
UBICACIÓN ** : ATE - LIMA **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-22

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ZONA CANOPY					Fecha Recepción : 2025-05-19				
F'c (Kg/cm²) ** : 300					Fecha Moldeo** : 2025-05-07				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-21				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1431-CO-25	-	101.96	202.16	8164.88	334.28	40.9	417.5	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

