

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°646-25 CO12

CLIENTE : ING. LUIS RICARDO PROAÑO TATAJE : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Jr. Bartolomé Trujillo # 294, Urb. San antonio - Miraflores **RECEPCIÓN N°** : 608-25
PROYECTO ** : Centro Comercial Real Plaza Turjillo **OT N°** : 622-25
UBICACIÓN ** : Av. César Vallejo Oeste Nro. 1345. Trujillo. La Libertad **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : C-16					Fecha Recepción : 2025-05-16				
F'c (Kg/cm²) ** : -					Fecha Moldeo** : -				
Tipo muestra : Núcleos perforados					Fecha Rotura : 2025-05-23				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : -				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1388-CO-25	C-16	68.70	132.81	3706.30	96.81	26.1	266.4	2	2310

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

FECHA DE EXTRACCION: 03/03/2025 / ORIENTACION DE EXTRACCION: HORIZONTAL


Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 24/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

Página 1 de 1
Versión: 03 (11-10-2024)


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento