

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°662-25 CO12

CLIENTE : PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
DIRECCIÓN ** : Av. 1 301, Santiago de Surco 15023
PROYECTO ** : PROYECTO MONOPOLOS, ARQUETA 01, 02
UBICACIÓN ** : ANCASH, SANTA, CHIMBOTE

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 658-25
OT N° : 672-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-27

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MURO Y TECHO					Fecha Recepción : 2025-05-13				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-05-12				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-26				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1477-CO-25	-	151.54	301.88	18036.17	509.30	28.2	287.9	2	---
1478-CO-25	-	151.07	301.97	17924.47	526.21	29.4	299.4	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 27/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

