

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°664-25 CO12

CLIENTE : HB CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOCIADOS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL.8 MZA. H LOTE. 03 COO. VIÑAS SAN FRANCISCO LIMA - LIMA -
SANTA ANITA
PROYECTO ** : ESCALERAS
UBICACIÓN ** : HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 597-25
OT N° : 611-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-23

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ESCALERA					Fecha Recepción : 2025-05-14				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-05-07				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-21				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1360-CO-25	-	100.82	202.95	7984.11	165.78	20.8	211.7	2	2290
1361-CO-25	-	100.78	203.08	7976.99	178.99	22.4	228.8	2	2300

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 23/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento