

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°665-25 CO12

CLIENTE : W&L INTESEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : MZA. B LOTE. 1 ASOC.CHACRA CERRO (CONDOMINIO GENA-FRENT
PARAD GRIF PETRO P) LIMA - LIMA - COMAS
PROYECTO ** : OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO NUEVAS BAHIAS 60 KV EN LA
SET ALTO LA LUNA Y SET PARACAS
UBICACIÓN ** : PISCO, PISCO - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 654-25
OT N° : 668-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-28

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MURO CORTANTE					Fecha Recepción : 2025-05-26				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-05-21				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-28				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1497-CO-25	-	101.50	200.69	8092.17	180.71	22.3	227.7	5	2310
1498-CO-25	-	101.47	231.70	8086.59	200.24	26.4	269.1	2	2050
1499-CO-25	-	101.11	204.96	8030.11	184.62	23.0	234.4	2	2320

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

