

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°673-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO LAMAR S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL. EL ABUTILLON Nro. 3889 Dpto. 1
PROYECTO ** : "CONSTRUCCIÓN PABELLÓN C UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR CAMPUS ATE"
UBICACIÓN ** : AV. NICOLAS AYLLÓN N° 7208, DISTRITO DE ATE, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 673-25
OT N° : 687-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : Zapata Torre Grúa
F'c (Kg/cm²) ** : 280
Tipo muestra : Cilindros Moldeados
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Fecha Recepción : 2025-05-28
Fecha Moldeo** : 2025-05-23
Fecha Rotura : 2025-05-29
Edad muestra : 6 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1581-CO-25	M01	100.82	200.88	7983.32	187.09	23.4	239.0	3	---
1582-CO-25	M02	101.05	201.54	8020.58	187.22	23.3	238.0	2	---
1583-CO-25	M03	101.12	201.00	8031.70	181.43	22.6	230.3	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/05/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

