

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°677-25 CO12

CLIENTE : ESTANTERIAS METÁLICAS JRM SAC **COD N°** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Planta de producción: Calle Los Duraznos 645 San Juan De Lurigancho, Lima - Perú **RECEPCIÓN N°** : 537-25
PROYECTO ** : PLANTA CHILCA ESTANTERÍAS METALICAS JRM **OT N°** : 551-25
UBICACIÓN ** : SECTOR BAJADA CHILCA CUADRA S/N, FUNDO EL TRIGAL (ZONA QUEBRADA PARCA), CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 63.5, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE LIMA." **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ETAPA 3 - ZAPATAS Y VIGAS - EJE 30/ E ; 28,27,26/A - NAVE DE PRODUCCION						Fecha Recepción : 2025-05-03			
F'c (Kg/cm²) ** : 280						Fecha Moldeo** : 2025-04-25			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Fecha Rotura : 2025-05-23			
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales						Edad muestra : 28 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1210-CO-25	PC-25-006	150.92	302.03	17890.07	601.63	33.6	342.9	3	2380
1211-CO-25	PC-25-006	151.95	301.27	18135.09	592.16	32.7	333.0	2	2360

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

