

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°681-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO LAMAR S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL. EL ABUTILLON Nro. 3889 Dpto. 1

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 673-25

PROYECTO ** : "CONSTRUCCIÓN PABELLÓN C UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR CAMPUS ATE"

OT N° : 687-25

UBICACIÓN ** : AV. NICOLAS AYLLÓN N° 7208, DISTRITO DE ATE, LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-05-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : SOLADO SECTOR B Y C

Fecha Recepción : 2025-05-28

F'c (Kg/cm²) ** : 100

Fecha Moldeo** : 2025-05-23

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-05-29

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 6 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1587-CO-25	M01	100,95	202,15	8004,72	75,93	9,5	96,7	2	---
1588-CO-25	M02	101,13	201,35	8032,49	76,33	9,5	96,9	2	---
1589-CO-25	M03	101,94	201,84	8161,68	74,56	9,1	93,2	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/05/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

