

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°685-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN **: AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 684-25

PROYECTO **: INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 698-25

UBICACIÓN **: HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-06-02

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MENSULA DE ESTRIBO E01, E02 CADENA / PAQUETE 4.3B					Fecha Recepción : 2025-05-31				
F'c (Kg/cm²) * : 315					Fecha Moldeo** : 2025-05-14				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-31				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 17 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1602-CO-25	1079	102.60	203.32	8267.71	257.11	31.1	317.1	2	2290
1603-CO-25	1079	102.00	204.70	8171.29	273.88	33.5	341.8	2	2330
1604-CO-25	1079	102.13	204.06	8192.13	281.71	34.4	350.7	3	2300

Defecto de la muestra o en la tapa:

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 02/06/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento