

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°690-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO LAMAR S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL. EL ABUTILLON Nro. 3889 Dpto. 1

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 673-25

PROYECTO ** : "CONSTRUCCIÓN PABELLÓN C UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR CAMPUS ATE"

OT N° : 687-25

UBICACIÓN ** : AV. NICOLAS AYLLÓN N° 7208, DISTRITO DE ATE, LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-05-31

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : Calzadura Anillo 02, Paños 02 y 04

Fecha Recepción : 2025-05-28

F'c (Kg/cm²) ** : 150

Fecha Moldeo** : 2025-05-20

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-05-29

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 9 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1545-CO-25	M01	101.41	200.83	8077.83	118.82	14.7	150.0	3	---
1546-CO-25	M02	101.77	201.99	8135.28	120.41	14.8	150.9	3	---
1547-CO-25	M03	100.94	201.65	8002.34	113.24	14.2	144.3	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 31/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento