

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°695-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO LAMAR S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL. EL ABUTILLON Nro. 3889 Dpto. 1

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 673-25

PROYECTO ** : "CONSTRUCCIÓN PABELLÓN C UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR CAMPUS ATE"

OT N° : 687-25

UBICACIÓN ** : AV. NICOLAS AYLLÓN N° 7208, DISTRITO DE ATE, LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-05-31

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS

ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : Solado losa de cimentación Sector B, 3-3 y falsa zapata Torre Grúa

Fecha Recepción : 2025-05-28

F'c (Kg/cm²) ** : 100

Fecha Moldeo** : 2025-05-22

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-05-29

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1575-CO-25	M01	100.90	201.00	7996.79	92.88	11.6	118.4	5	---
1576-CO-25	M02	102.22	201.25	8207.38	89.43	10.9	111.1	2	---
1577-CO-25	M03	101.91	201.27	8156.88	79.88	9.8	99.9	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

