

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°720-25 CO12

CLIENTE : MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768 INT. 1201 URB. LEURO LIMA - LIMA
- MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 571-25

PROYECTO ** : OBRAS ELECTROMECHANICAS UM RAURA

OT N° : 585-25

UBICACIÓN ** : UNIDAD MINERA RAURA

FECHA EMISIÓN : 2025-06-02

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : DISEÑO DE MEZCLA					Fecha Recepción : 2025-05-29				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-05-29				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-02				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 4 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1641-CO-25	-	100.97	200.24	8007.89	249.17	31.1	317.3	5	2380
1642-CO-25	-	101.31	200.90	8061.11	247.94	30.8	313.6	2	2370
1643-CO-25	-	100.78	200.62	7977.78	251.17	31.5	321.0	3	2400

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Diseño realizado con cemento Cemex Tipo HS



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 02/06/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento