

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°723-25 CO12

CLIENTE : ALDRA SERVICIOS SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : P.J. 1 CPR TAMBO VIEJO GRAU MZ E LOTE 10C - CINEGUILLA -LIMA

RECEPCIÓN N° : 711-25

PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE PURUCHUCO DE LA URB. JAVIER PRADO I ETAPA, ZONA 03, DISTRITO
DE ATE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", con CUI
N°2660891

OT N° : 725-25

UBICACIÓN ** : PARQUE PURUCHUCO DE LA URB. JAVIER PRADO I ETAPA, ZONA
03, DISTRITO DE ATE DE LA PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-06-03

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : VEREDAS					Fecha Recepción : 2025-06-02				
F'c (Kg/cm ²) ** : 175					Fecha Moldeo** : 2025-05-15				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-03				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 19 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1715-CO-25	-	100.41	200.99	7919.31	124.92	15.8	160.9	3	---
1716-CO-25	-	101.56	201.10	8101.74	122.54	15.1	154.2	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

