

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°725-25 CO12

CLIENTE : ALDRA SERVICIOS SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : P.J. 1 CPR TAMBO VIEJO GRAU MZ E LOTE 10C - CINEGUILLA -LIMA

RECEPCIÓN N° : 711-25

PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE PURUCHUCO DE LA URB. JAVIER PRADO I ETAPA, ZONA 03, DISTRITO
DE ATE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", con CUI
N°2660891

OT N° : 725-25

UBICACIÓN ** : PARQUE PURUCHUCO DE LA URB. JAVIER PRADO I ETAPA, ZONA
03, DISTRITO DE ATE DE LA PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-06-03

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : VEREDAS						Fecha Recepción : 2025-06-02			
F'c (Kg/cm²) ** : 175						Fecha Moldeo** : 2025-05-14			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Fecha Rotura : 2025-06-03			
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales						Edad muestra : 20 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1718-CO-25	-	100.18	200.79	7882.29	150.18	19.1	194.3	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 03/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento