

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°754-25 CO12

CLIENTE : RAFAEL MARQUINA GANOZA / EDWIN PAZ NUÑEZ
DIRECCIÓN ** : LAS CONDORNICES 152 SURQUILLO
PROYECTO ** : Estudio evaluativo de las propiedades mecánicas de un concreto 210 kg/cm²
incorporando 3% de fibra óptica recubierta con Buffer holgado de PVC de longitud de L: 2"
UBICACIÓN ** : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU UTP CGT
CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 556-25
OT N° : 570-25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-12
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : DISEÑO DE MEZCLA
F'c (Kg/cm²) ** : 210
Tipo muestra : Cilindros Moldeados
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales
Fecha Recepción : 2025-05-28
Fecha Moldeo** : 2025-05-14
Fecha Rotura : 2025-06-11
Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1341-CO-25	-	100.73	201.07	7969.87	189.36	23.8	242.3	2	---
1342-CO-25	-	100.56	200.90	7942.99	195.74	24.6	251.3	3	---
1343-CO-25	-	101.07	201.34	8023.76	202.37	25.2	257.2	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Diseño de mezcla realizado con la adición de Fibra de PVC



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 12/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

