

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°782-25 CO12

CLIENTE : ORBE ARQUITECTOS SSAC : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : JR. BUENAVENTURA AGUIRRE NRO. 101 INT. 719 URB. LA VIÑITA LIMA - LIMA -
BARRANCO **RECEPCIÓN N°** : 495-25
PROYECTO ** : NUEVO ALMACEN RENZO COSTA **OT N°** : 508-25
UBICACIÓN ** : Calle Omega #128 Urb. Parque Internacional de Industria y Comercio-Callao **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-21

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : VIGAS, COLUMNAS Y LOSA					Fecha Recepción : 2025-04-24				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-03-19				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-24				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 36 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1159-CO-25	PRP-NARC-017	103.46	202.89	8407.70	416.14	49.5	504.7	3	2240
1160-CO-25	PRP-NARC-018	103.15	203.38	8356.58	447.90	53.6	546.6	2	2240
1161-CO-25	PRP-NARC-019	103.30	203.88	8381.72	408.85	48.8	497.4	3	2290

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

