

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°811-25 CO12

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C. : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima
PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP
UBICACIÓN ** : Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

RECEPCIÓN N° : 623-25

OT N° : 637-25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-17

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : FALZA ZAPATA					Fecha Recepción : 2025-05-21				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-05-19				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-16				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1466-CO-25	M&P P-34	101.89	201.90	8154.48	193.83	23.8	242.4	2	---
1467-CO-25	M&P P-35	100.06	201.83	7863.42	161.23	20.5	209.1	2	---
1468-CO-25	M&P P-36	100.99	201.47	8010.27	199.12	24.9	253.5	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

