

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°816-25 CO12

CLIENTE : Maryorit Huancas ; F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Puerto del Callao **RECEPCIÓN N°** : 775-25
PROYECTO ** : CC66 Ampliación de la Calle este hacia la nueva puerta N° 03 - APM Terminals **OT N°** : 772-25
UBICACIÓN ** : Puerto del Callao **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-14

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
ZAPATA DE SARDINEL: LADO DERECHO PG: 0+120 @ 0+129 LADO IZQUIERDO PG: 0+096 @ 0+120									
Estructura** : MURO DE SARDINEL: LADO DERECHO PG: 0+134 @ 0+159 LADO IZQUIERDO PG: 0+118 @ 0+150									
F'c (Kg/cm²) ** : 280									
Tipo muestra : Cilindros Moldeados									
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales									
Fecha Recepción : 2025-06-11									
Fecha Moldeo** : 2025-05-16									
Fecha Rotura : 2025-06-13									
Edad muestra : 28									
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1855-CO-25	CC66-R280-058	101.51	201.70	8093.77	303.87	37.5	382.8	2	---
1856-CO-25	CC66-R280-059	101.59	201.50	8106.53	293.93	36.3	369.7	5	---
1857-CO-25	CC66-R280-060	101.72	201.33	8126.49	300.91	37.0	377.6	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 14/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

