

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°818-25 CO12

CLIENTE : Maryorit Huancas ; F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Puerto del Callao **RECEPCIÓN N°** : 775-25
PROYECTO ** : CC66 Ampliación de la Calle este hacia la nueva puerta N° 03 - APM Terminals **OT N°** : 772-25
UBICACIÓN ** : Puerto del Callao **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-19

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ZAPATA DE SARDINEL: LADO DERECHO PG: 0+050@ 0+085 LADO IZQUIERDO PG: 0+040 @ 0+050						Fecha Recepción : 2025-06-11			
MURO DE SARDINEL: LADO DERECHO PG: 0+090 @ 0+120 LADO IZQUIERDO PG: 0+050 @ 0+078						Fecha Moldeo** : 2025-05-19			
F'c (Kg/cm²) ** : 280						Fecha Rotura : 2025-06-16			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Edad muestra : 28			
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales									
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1861-CO-25	CC66-R280-070	101.70	201.05	8123.29	281.17	34.6	353.0	3	---
1862-CO-25	CC66-R280-071	101.30	201.58	8060.32	291.23	36.1	368.4	2	---
1863-CO-25	CC66-R280-072	101.15	200.92	8036.46	277.61	34.5	352.3	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

