

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°819-25 C012

CLIENTE : Maryorit Huancas : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Puerto del Callao **RECEPCIÓN N°** : 775-25
PROYECTO ** : CC66 Ampliación de la Calle este hacia la nueva puerta N° 03 - APM Terminals **OT N°** : 772-25
UBICACIÓN ** : Puerto del Callao **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-19
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
ZAPATA DE SARDINEL: LADO IZQUIERDO PG: 0+078 @ 0+085									
MURO DE SARDINEL: LADO DERECHO PG: 0+052 @ 0+085									
Estructura** : LADO IZQUIERDO PG: 0+040 @ 0+050 y 0+090 @ 0+096									
TAPA DE BUZON: PG: 0+153 @ 0+155									
Fecha Recepción : 2025-06-11									
F'c (Kg/cm²) ** : 280									
Fecha Moldeo** : 2025-05-20									
Tipo muestra : Cilindros Moldeados									
Fecha Rotura : 2025-06-17									
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales									
Edad muestra : 28									
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1864-CO-25	CC66-R280-076	100.64	201.23	7955.63	286.64	36.0	367.4	2	---
1865-CO-25	CC66-R280-077	101.18	201.36	8041.23	296.41	36.9	375.9	3	---
1866-CO-25	CC66-R280-078	101.50	201.44	8092.17	285.92	35.3	360.3	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

