

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°820-25 CO12

CLIENTE : Maryorit Huancas ; F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Puerto del Callao **RECEPCIÓN N°** : 775-25
PROYECTO ** : CC66 Ampliación de la Calle este hacia la nueva puerta N° 03 - APM Terminals **OT N°** : 772-25
UBICACIÓN ** : Puerto del Callao **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-19

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BANCODUCTO DE MEDIA TENSIÓN: PG: 0+081 @ 0+084					Fecha Recepción : 2025-06-11				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-05-21				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-18				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1867-CO-25	CC66-R100-010	100.81	201.07	7981.74	110.69	13.9	141.4	2	---
1868-CO-25	CC66-R100-011	101.12	201.66	8031.70	118.28	14.7	150.2	3	---
1869-CO-25	CC66-R100-012	101.62	201.26	8111.32	121.12	14.9	152.3	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 19/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento