

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°821-25 CO12

CLIENTE : Maryorit Huancas

: F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : Puerto del Callao

RECEPCIÓN N° : 775-25

PROYECTO ** : CC66 Ampliación de la Calle este hacia la nueva puerta N° 03 - APM Terminals

OT N° : 772-25

UBICACIÓN ** : Puerto del Callao

FECHA EMISIÓN : 2025-06-19

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
ZAPATA DE SARDINEL: LADO DERECHO PG: 0+032.943 @ 0+050 LADO IZQUIERDO PG: 0+032.943 @ 0+040									
Estructura** : MURO DE SARDINEL: LADO DERECHO PG: 0+047 @ 0+052 LADO IZQUIERDO PG: 0+078 @ 0+085									
Fecha Recepción : 2025-06-11									
F'c (Kg/cm ²) ** : 280									
Fecha Moldeo** : 2025-05-21									
Tipo muestra : Cilindros Moldeados									
Fecha Rotura : 2025-06-18									
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales									
Edad muestra : 28									
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1870-CO-25	CC66-R280-082	101.23	200.82	8049.18	268.70	33.4	340.4	3	---
1871-CO-25	CC66-R280-083	100.40	201.12	7917.74	256.93	32.4	330.9	2	---
1872-CO-25	CC66-R280-084	101.43	201.11	8081.02	252.07	31.2	318.1	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 19/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

