

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°822-25 CO12

CLIENTE : Maryorit Huancas

: F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : Puerto del Callao

RECEPCIÓN N° : 775-25

PROYECTO ** : CC66 Ampliación de la Calle este hacia la nueva puerta N° 03 - APM Terminals

OT N° : 772-25

UBICACIÓN ** : Puerto del Callao

FECHA EMISIÓN : 2025-06-19

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
ZAPATA DE SARDINEL: LADO DERECHO PG: 0+085 @ 0+090 LADO IZQUIERDO PG: 0+085 @ 0+090									
Estructura** : MURO DE SARDINEL: LADO DERECHO PG: 0+032.943 @ 0+047 LADO IZQUIERDO PG: 0+032.943 @ 0+040									
Fecha Recepción : 2025-06-11									
F'c (Kg/cm²) ** : 280									
Fecha Moldeo** : 2025-05-22									
Tipo muestra : Cilindros Moldeados									
Fecha Rotura : 2025-06-19									
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales									
Edad muestra : 28									
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1873-CO-25	CC66-R280-088	101.54	200.43	8098.55	268.44	33.1	338.0	2	---
1874-CO-25	CC66-R280-089	101.33	201.09	8065.09	270.19	33.5	341.6	2	---
1875-CO-25	CC66-R280-090	101.47	200.44	8086.59	259.90	32.1	327.7	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

