

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°834-25 CO12

CLIENTE : ESTANTERIAS METÁLICAS JRM SAC
DIRECCIÓN** : Planta de producción: Calle Los Duraznos 645 San Juan De Lurigancho, Lima - Perú
PROYECTO** : PLANTA CHILCA ESTANTERÍAS METALICAS JRM
SECTOR BAJADA CHILCA CUADRA S/N, FUNDO EL TRIGAL (ZONA
QUEBRADA PARCA), CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 63.5,
UBICACIÓN** : DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE LIMA."
COD N° : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 766-25
OT N° : 783-25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-20

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ETAPA 3 - ZAPATAS Y VIGAS - EJE 10,11,13,14/A Y 21/E - NAVE DE PRODUCCION					Fecha Recepción : 2025-06-16				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-05-19				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-16				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
2006-CO-25	PC-25-027	151.23	301.36	17962.45	497.28	27.7	282.3	2	2340
2007-CO-25	PC-25-027	151.41	300.60	18006.43	515.73	28.6	292.1	2	2350

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

