

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°847-25 CO12

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C. : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima
PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP
UBICACIÓN ** : Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

RECEPCIÓN N° : 761-25

OT N° : 778-25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-22

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : RELLENO FLUIDO SECTOR 02					Fecha Recepción : 2025-06-16				
F'c (Kg/cm²) ** : 10					Fecha Moldeo** : 2025-06-14				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-21				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1981-CO-25	M&P P-109	100.82	201.49	7984.11	19.14	2.4	24.4	2	---
1982-CO-25	M&P P-110	101.10	201.11	8028.52	19.99	2.5	25.4	2	---
1983-CO-25	M&P P-111	101.08	200.41	8024.55	21.80	2.7	27.7	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

