

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°853-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN * : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 716-25

PROYECTO * : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 730-25

UBICACIÓN * : HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-06-05

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ZAPATA E02 CANOAS / PAQUETE 4.3B					Fecha Recepción : 2025-05-04				
F'c (Kg/cm²) * : 315					Fecha Moldeo** : 2025-04-23				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-04				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 42 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1733-CO-25	1068	101.79	202.94	8138.48	303.40	37.3	380.1	2	2350
1734-CO-25	1068	102.06	201.85	8180.91	303.82	37.1	378.7	2	2350
1735-CO-25	1068	101.97	201.44	8167.29	303.80	37.2	379.3	2	2330

Defecto de la muestra o en la tapa:

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

