

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°014-25 AG18

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-18.02

DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA - SAN BORJA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL

RECEPCIÓN N° : 428- 25

PROYECTO ** : EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL
CALLAO"

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-15

UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao, departamento del Callao

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate
ASTM C128-22**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : -

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 094-AG-25

N° MUESTRA ** : -

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-07

TIPO DE MUESTRA : -

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-08

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Descripción	Und.	Datos
Masa de la muestra secada al horno	g	705,5
Masa del picnómetro lleno de agua, hasta la marca de calibración	g	672,4
Masa del picnómetro lleno de muestra y agua, hasta la marca de calibración	g	984,5
Masa de muestra saturada de superficie seca y densidad relativa	g	500,4
Densidad relativa (gravedad específica)		
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2,61
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2,66
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2,73
Absorción (%)	%	1,7 %

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Si

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

