



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°016-25 AG18

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING COSUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN
ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : SJL - LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-18.02

RECEPCIÓN N° : 460- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-24

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate
ASTM C128-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : CARAPONGO - VALLECITO

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 107-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-11

TIPO DE MUESTRA : ARENA GRUESA

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-14

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Descripción	Und.	Datos
Masa de la muestra secada al horno	g	737.5
Masa del picnómetro lleno de agua, hasta la marca de calibración	g	667.1
Masa del picnómetro lleno de muestra y agua, hasta la marca de calibración	g	969.9
Masa de muestra saturada de superficie seca y densidad relativa	g	500.4

Densidad relativa (gravedad específica)		
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2.45
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2.53
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2.66
Absorción (%)	%	3.2 %

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

No

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

