

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°016-25 AG22

CLIENTE : CONSORCIO PERU HEALTH **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02
DIRECCIÓN ** : Hospital de apoyo pomabamba, calle Huajtachacra s/n km 0 Mz 0 - Pomabamba **RECEPCIÓN N°** : 405- 25
PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Pomabamba **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-04-08
UBICACIÓN ** : Pomabamba - Pomabamba - Ancash
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate
ASTM C29/C29M-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : SIHUAS **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 083-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-05
TIPO DE MUESTRA : GRAVA **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-02
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Datos del molde		
Molde	1	N°
Masa de medida	1,772	kg
Volumen de la medida	0,002874	m³

MÉTODO DE ENSAYO:

A Varillado

DENSIDAD APARENTE

Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	6,305	6,299	6,324	kg
Masa del agregado	4,533	4,527	4,552	kg
Densidad aparente del agregado	1577	1575	1584	kg/m³
Promedio: Densidad aparente del agregado			1579	kg/m³

CONTENIDO DE VACIOS

Densidad aparente del agregado	1577	1575	1584	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2,59	2,59	2,59	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	39	39	39	%
Promedio: % Vacios			39	%

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)
Forma de la partícula

1/2


SUB ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 084-25 AG28, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

