

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°017-25 AG20**

CLIENTE : UNITELEC SAC  
DIRECCIÓN \*\* : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
PROYECTO \*\* : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV  
UBICACIÓN \*\* : Huanuco, Perú  
CÓDIGO : F-LEM-P-AG.20.02  
RECEPCIÓN N° : 474- 25  
FECHA DE EMISIÓN : 2025-04-24  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying**  
**ASTM C566-19**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA / SONDAJE \*\* : DUMER  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales  
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 111-AG-25  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-15  
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-16

| Descripción                         | Und | Datos  |
|-------------------------------------|-----|--------|
| N° de ensayo                        | N°  | 001    |
| Recipiente N°                       | N°  | AC     |
| Masa de recipiente + muestra húmedo | g   | 7112.4 |
| Masa de recipiente + muestra seca   | g   | 6965.0 |
| Masa de agua                        | g   | 147.4  |
| Masa de recipiente                  | g   | 787.7  |
| Masa de muestra seca                | g   | 6177.3 |
| Contenido de Humedad de la muestra* | %   | 2.4    |

**Condiciones del ensayo**

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo nominal (in)   
Forma de la partícula

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 24/04/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

