

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°022-25 AG20**

**CLIENTE** : TACTICAL IT S.A.C **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG.20.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA -  
SAN BORJA **RECEPCIÓN N°** : 479- 25  
**PROYECTO \*\*** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA  
LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO -  
DEPARTAMENTO DEL CALLAO" **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-05-03  
**UBICACIÓN \*\*** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao, departamento del Callao

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying**  
**ASTM C566-19**

**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA / SONDAJE \*\*** : LA ROMAÑA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 114-AG-25  
**N° MUESTRA \*\*** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-19  
**TIPO DE MUESTRA** : Agregado fino **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-20  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de ensayo de Materiales

| Descripción                         | Und | Datos  |
|-------------------------------------|-----|--------|
| N° de ensayo                        | N°  | 001    |
| Recipiente N°                       | N°  | T-3    |
| Masa de recipiente + muestra húmedo | g   | 1137.4 |
| Masa de recipiente + muestra seca   | g   | 1113.8 |
| Masa de agua                        | g   | 23.6   |
| Masa de recipiente                  | g   | 279.4  |
| Masa de muestra seca                | g   | 834.4  |
| Contenido de Humedad de la muestra* | %   | 2.8    |

**Condiciones del ensayo**

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

No

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo nominal (in)

No. 4

Forma de la partícula

ANGULAR

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

