

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°024-25 AG20

CLIENTE : Constructora y Consultoria A&R S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-AG.20.02

DIRECCIÓN ** : Av. Vicente Russo N° 1530 Int D y F - "Fundo el cerrito" - Chiclayo

RECEPCIÓN N° : 519- 25

PROYECTO ** : Analisis de muestras

FECHA DE EMISIÓN : 2025-05-05

UBICACIÓN ** : Chiclayo - Lambayeque

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : -

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 120-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-28

TIPO DE MUESTRA : ARENA GRUESA

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-29

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	T3
Masa de recipiente + muestra húmedo	g	955.9
Masa de recipiente + muestra seca	g	930.8
Masa de agua	g	25.1
Masa de recipiente	g	279.4
Masa de muestra seca	g	651.4
Contenido de Humedad de la muestra*	%	3.9

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

No.4

Forma de la partícula

ANGULAR


Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 05/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

