

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°025-25 AG18

CLIENTE : MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C.

DIRECCIÓN ** : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768 INT. 1201 URB. LEURO LIMA - LIMA - MIRAFLORES

PROYECTO ** : OBRAS ELECTROMECANICAS UM RAURA

UBICACIÓN ** : UNIDAD MINERA RAURA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-18.02

RECEPCIÓN N° : 571- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-05-17

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate
ASTM C128-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : SHUCHSHAPAJ

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 135-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 10-05-25

TIPO DE MUESTRA : AGREGADO FINO (ARENA)

FECHA DE EJECUCIÓN : 12-05-25

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Descripción	Und.	Datos
Masa de la muestra secada al horno	g	918,4
Masa del picnómetro lleno de agua, hasta la marca de calibración	g	672,5
Masa del picnómetro lleno de muestra y agua, hasta la marca de calibración	g	979,4
Masa de muestra saturada de superficie seca y densidad relativa	g	501,2

Densidad relativa (gravedad específica)		
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2,51
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2,58
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2,71
Absorción (%)	%	2,9 %

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Si

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

