

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°025-25 AG22

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING COSUCURSAL DEL PERI
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : SJL - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-22.02

RECEPCIÓN N° : 460- 25

FECHA DE EMISIÓN : 2025-04-24

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate
ASTM C29/C29M-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAGE ** : CARAPONGO - VALLECITO

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 107-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-11

TIPO DE MUESTRA : ARENA GRUESA

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-14

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Datos del molde		
Molde	1	N°
Masa de medida	1.772	kg
Volumen de la medida	0.002874	m³

MÉTODO DE ENSAYO:

C Suelto

DENSIDAD APARENTE

Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	5.868	5.871	5.870	kg
Masa del agregado	4.096	4.099	4.098	kg
Densidad aparente del agregado	1430	1430	1430	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado

1430

kg/m³

CONTENIDO DE VACIOS

Densidad aparente del agregado	1425	1426	1426	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2.45	2.45	2.45	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	42	42	42	%

Promedio: % Vacios

42

%

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

No.4

Forma de la partícula

SUB ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 016 AG18, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

