

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°026-25 AG22

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO
SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02

DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 460- 25

PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-04-24

UBICACIÓN ** : SJL - LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate ASTM C29/C29M-23	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA / SONDAJE ** : JICAMARCA	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 108-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-11
TIPO DE MUESTRA : AGREGADO GRUESO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-14
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales	

Datos del molde		
Molde	1	N°
Masa de medida	1.772	kg
Volumen de la medida	0.002874	m³

MÉTODO DE ENSAYO:	C Suelto
--------------------------	----------

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	5.504	5.508	5.120	kg
Masa del agregado	3.732	3.736	3.348	kg
Densidad aparente del agregado	1300	1300	1160	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado	1250	kg/m³
---	-------------	--------------

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1299	1300	1165	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2.65	2.65	2.65	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	51	51	56	%

Promedio: % Vacios	53	%
---------------------------	-----------	----------

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)
Forma de la partícula


1/2
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 106-25 AG28, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

