

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°027-25 AG20

CLIENTE : RAFAEL MARQUINA GANOZA / EDWIN PAZ NUÑEZ
DIRECCIÓN ** : LAS CONDORNICES 152 SURQUILLO
PROYECTO ** : ESTUDIO EVALUATIVO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN CONCRETO
210 KG/CM2 INCORPORANDO 3% DE FIBRA ÓPTICA RECUBIERTA CON BUFFER
HOLGADO DE PVC DE LONGITUD DE L: 2"
UBICACIÓN ** : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU UTP CGT

CÓDIGO : F-LEM-P-AG.20.02
RECEPCIÓN N° : 556- 25
FECHA DE EMISIÓN : 2025-05-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : ARENA GRUESA
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 129-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-07
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-09

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	MMB
Masa de recipiente + muestra húmedo	g	1144.6
Masa de recipiente + muestra seca	g	1117.6
Masa de agua	g	27.0
Masa de recipiente	g	299.4
Masa de muestra seca	g	818.2
Contenido de Humedad de la muestra*	%	3.3

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

<No.4

Forma de la partícula

Angular

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 13/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

