

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°028-25 AG18

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-18.02

DIRECCIÓN ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima

RECEPCIÓN N° : 652- 25

PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL
SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP

FECHA EMISIÓN : 2025-06-04

UBICACIÓN ** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate
ASTM C128-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : BIRRAK

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 145-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-24

TIPO DE MUESTRA : Material seleccionado - Material de Prestamo - Material
con fines de relleno en una cimentación

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-26

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Descripción	Und.	Datos
Masa de la muestra secada al horno	g	845,9
Masa del picnómetro lleno de agua, hasta la marca de calibración	g	683,2
Masa del picnómetro lleno de muestra y agua, hasta la marca de calibración	g	991,2
Masa de muestra saturada de superficie seca y densidad relativa	g	504,0
Densidad relativa (gravedad específica)		
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2,51
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2,57
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2,68
Absorción (%)	%	2,6 %

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Si

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.

- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.

- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.

- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.

- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/06/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

