

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°030-25 AG20

CLIENTE : ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG.20.02
DIRECCIÓN ** : OTR.1 ETAPA MZA. C2 LOTE. 29 URB. LAS PALMERAS (CENTENARIO CASTILLA)
PIURA - PIURA - CASTILLA **RECEPCIÓN N°** : 624- 25
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE
VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE
DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC –
DPTO/PROV LIMA – LIMA – PRIMERA ETAPA (KUNTUR) **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-05-26
UBICACIÓN ** : DISTRITO DEL RIMAC, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : MATERIAL DE PRESTAMO **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 141-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-21
TIPO DE MUESTRA : Afirmado **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-21
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	GEO-04
Masa de recipiente + muestra húmedo	g	6532,6
Masa de recipiente + muestra seca	g	6231,4
Masa de agua	g	301,2
Masa de recipiente	g	807,9
Masa de muestra seca	g	5423,5
Contenido de Humedad de la muestra*	%	5,6

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

Forma de la partícula

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

