

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°033-25 AG19

CLIENTE** : EIE REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C.

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02

DIRECCIÓN ** : CAL.ALHELI NRO. 1146 URB. LOS JARDINES PRIMERA ETAPA LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

RECEPCIÓN N°: 200- 25

PROYECTO ** : CONSUMIDOR DIRECTO GNC - ARCOR SEDE CHANCAY

OT N°: 208- 25

UBICACIÓN ** : Carretera Panamericana Norte Km 84 - Chancay - Huaral - Lima

FECHA DE EMISIÓN: 2025-02-26

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : CANTERA: LA PAMPA DE LOS PERROS

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 044-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-02-21

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-02-24

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales


Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	5	5	95
1 in.	25.0 mm	9	14	86
3/4 in.	19.0 mm	6	20	80
1/2 in.	12.5 mm	12	32	68
3/8 in.	9.5 mm	6	38	62
No.4	4.75 mm	13	52	48
No.8	2.36 mm	9	61	39
No.10	2.00 mm	2	63	37
No.16	1.18 mm	6	69	31
No. 30	600 µm	5	74	26
No.40	425 µm	2	76	24
No.50	300 µm	2	78	22
No.100	150 µm	3	81	19
No. 200	75 µm	7	88	12

Características de la Muestra

Módulo de
finieza

4.77

CURVA GRANULOMETRICA



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

