

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°035-25 AG20

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE
UBICACIÓN ** : AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 3817 SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-AG.20.02
RECEPCIÓN N° : 714- 25
FECHA DE EMISIÓN : 2025-06-18

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : LA GRANJA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : Afirmado
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 165-AG-24
FECHA DE RECEPCIÓN : 09-06-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 10-06-25

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	AL
Masa de recipiente + muestra húmedo	g	4987.5
Masa de recipiente + muestra seca	g	4913.8
Masa de agua	g	73.7
Masa de recipiente	g	932.1
Masa de muestra seca	g	3981.7
Contenido de Humedad de la muestra*	%	1.9

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 18/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

