

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°075-25 AG19

CLIENTE** : UNITELEC SAC

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02

DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON
HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N°: 371- 25

PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles
de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV

OT N°: 380- 25

UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-02

****Datos proporcionados por el cliente**

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M – 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : DOROTEO

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 070-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-03-26

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-03-27


LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	0	0	100
1 in.	25.0 mm	7	7	93
3/4 in.	19.0 mm	5	12	88
1/2 in.	12.5 mm	11	23	77
3/8 in.	9.5 mm	6	29	71
No.4	4.75 mm	17	46	54
No.8	2.36 mm	5	51	49
No.10	2.00 mm	2	53	47
No.16	1.18 mm	7	61	39
No. 30	600 µm	9	69	31
No.40	425 µm	4	73	27
No.50	300 µm	3	76	24
No.100	150 µm	4	80	20
No. 200	75 µm	3	83	17

**Características de la
Muestra**

Módulo de
fineza 4.25

CURVA GRANULOMETRICA



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

