

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°078-25 AG19

CLIENTE** : CONSORCIO PERU HEALTH
DIRECCIÓN ** : Hospital de apoyo pomabamba, calle Huajtachacra s/n km 0 Mz 0 - Pomabamba
PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Pomabamba
"Antonio Caldas Domínguez", Barrio de Huajtachacra Distrito y Provincia de Pomabamba, Ancash.
UBICACIÓN ** : Pomabamba - Pomabamba - Ancash

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 369- 25
OT N°: 378- 25
FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-04

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M – 19


DATOS DE LA MUESTRA

CANtera/SONDAJE ** : MOLINOPAMPA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : ARENA
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 068-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-03-26
FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-03-27

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	0	0	100
1 in.	25.0 mm	0	0	100
3/4 in.	19.0 mm	0	0	100
1/2 in.	12.5 mm	1	1	99
3/8 in.	9.5 mm	3	4	96
No.4	4.75 mm	18	21	79
No.8	2.36 mm	7	29	71
No.10	2.00 mm	2	31	69
No.16	1.18 mm	8	39	61
No. 30	600 µm	13	51	49
No.40	425 µm	9	60	40
No.50	300 µm	10	70	30
No.100	150 µm	17	87	13
No. 200	75 µm	7	94	6.0

Características de la Muestra	
Módulo de fineza	3.01



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

