

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°085-25 AG19

CLIENTE** : MULTIFIBRAS DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : AV. GLOBO TERRAQUEO 7501 - ALT. SENATI, PANAMERICANA NORTE - LOS OLIVOS
PROYECTO ** : LI3308 BARRA CHORRILLOS
UBICACIÓN ** : AV. ALAMEDA HORIZONTE CRUCE CON AV. ALAMEDA SAN MARCOS

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 392- 25
OT N°: 400- 25
FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-07

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M – 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales


CÓDIGO DE LA MUESTRA: 076-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-03-28
FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-03-29

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	1	1	99
1 1/2 in.	37.5 mm	1	2	98
1 in.	25.0 mm	3	6	94
3/4 in.	19.0 mm	4	9	91
1/2 in.	12.5 mm	8	18	82
3/8 in.	9.5 mm	6	24	76
No.4	4.75 mm	17	41	59
No.8	2.36 mm	8	49	51
No.10	2.00 mm	2	51	49
No.16	1.18 mm	8	59	41
No. 30	600 µm	8	67	33
No.40	425 µm	4	70	30
No.50	300 µm	3	74	26
No.100	150 µm	6	80	20
No. 200	75 µm	6	86	14

Características de la Muestra

Módulo de
fineza 4,04

CURVA GRANULOMETRICA



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

