

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°088-25 AG19

CLIENTE** : CONSORCIO PERU HEALTH

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02

DIRECCIÓN ** : Hospital de apoyo pomabamba, calle Huajtachacra s/n km 0 Mz 0 - Pomabamba

RECEPCIÓN N°: 405- 25

PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Pomabamba "Antonio Caldas Domínguez", Barr

OT N°: 418- 25

UBICACIÓN ** : Pomabamba - Pomabamba - Ancash

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-08

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : MOLINOPAMPA

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 084-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-03-05


TIPO DE MUESTRA : ARENA NATURAL LAVADA

FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-04-02

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	0	0	100
1 in.	25.0 mm	0	0	100
3/4 in.	19.0 mm	0	0	100
1/2 in.	12.5 mm	2	2	98
3/8 in.	9.5 mm	3	5	95
No.4	4.75 mm	14	19	81
No.8	2.36 mm	9	28	72
No.10	2.00 mm	2	30	70
No.16	1.18 mm	6	36	64
No. 30	600 µm	11	47	53
No.40	425 µm	9	56	44
No.50	300 µm	11	67	33
No.100	150 µm	19	86	14
No. 200	75 µm	8	93	6.6

Características de la Muestra	
Módulo de finieza	2,88



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

