

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°089-25 AG19

CLIENTE** : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV"
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú
CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 406- 25
OT N°: 000- 25
FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-08

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M – 19

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE ** : DOROTEO
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : Agregado Fino
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 081-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-04-01
FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-04-02

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	0	0	100
1 in.	25.0 mm	0	0	100
3/4 in.	19.0 mm	0	0	100
1/2 in.	12.5 mm	0	0	100
3/8 in.	9.5 mm	0	0	100
No.4	4.75 mm	0	0	100
No.8	2.36 mm	7	8	92
No.10	2.00 mm	3	11	89
No.16	1.18 mm	11	22	78
No. 30	600 µm	21	43	57
No.40	425 µm	15	58	42
No.50	300 µm	16	74	26
No.100	150 µm	18	92	8
No. 200	75 µm	4	96	3.6

Características de la Muestra

Módulo de
finieza
2.39

CURVA GRANULOMETRICA



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 08/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

