

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°287-25 AG19

CLIENTE** : HAUG S.A.

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02

DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8 ANTIGUA
CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN

RECEPCIÓN N°: 656- 25

PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES EN
TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL CALLAO.

OT N°: 670- 25

UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-04

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE **: LA GRANJA

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 146-AG-25

N° MUESTRA **: M-1

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-05-26

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO


FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-05-27

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	1	1	99
1 in.	25.0 mm	8	10	90
3/4 in.	19.0 mm	8	18	82
1/2 in.	12.5 mm	12	30	70
3/8 in.	9.5 mm	7	37	63
No.4	4.75 mm	16	53	47
No.8	2.36 mm	10	63	37
No.10	2.00 mm	2	65	35
No.16	1.18 mm	5	70	30
No. 30	600 µm	6	76	24
No.40	425 µm	2	78	22
No.50	300 µm	2	80	20
No.100	150 µm	3	83	17
No. 200	75 µm	6	88	12

Características de la Muestra	
Módulo de finieza	4,80

CURVA GRANULOMETRICA



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

