

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°300-25 AG19**

CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 662- 25
OT N°: 676- 25
FECHA DE EMISIÓN:

**Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19**

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera/SONDAJE ** : LA GLORIA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales


CÓDIGO DE LA MUESTRA: 147-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 27-05-25
FECHA DE EJECUCIÓN: 28-05-25

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	1	1	99
1 in.	25.0 mm	10	11	89
3/4 in.	19.0 mm	6	17	83
1/2 in.	12.5 mm	9	27	73
3/8 in.	9.5 mm	5	32	68
No.4	4.75 mm	12	44	56
No.8	2.36 mm	10	54	46
No.10	2.00 mm	3	56	44
No.16	1.18 mm	6	63	37
No. 30	600 µm	6	69	31
No.40	425 µm	2	71	29
No.50	300 µm	2	73	27
No.100	150 µm	3	77	23
No. 200	75 µm	5	81	19

Características de la Muestra

Módulo de
fineza 4.29

CURVA GRANULOMETRICA



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 09/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

